

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 118 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 190005, Измайловский проспект, дом 18 литера В

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на
нём услуг в сфере образования

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 118
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
*(по адресу: 190005, город Санкт-Петербург, Адмиралтейский район,
проспект Измайловский, дом 18, литера В)*

Санкт-Петербург
2026г.

УТВЕРЖДАЮ
заведующий
ГБДОУ детский сад
комбинированного вида № 118
Адмиралтейского района СПб
Е.В. Колесова
Приказ № 33/1-р от 21.05.2026г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на
нём услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 118 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, литера В.

1.3. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, литера В.

1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.5. Форма собственности: государственная.

1.6. Территориальная принадлежность: город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Измайловское.

1.7. Вышестоящая организация: Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 190005 Санкт-Петербург, Измайловский пр. д. 10, литер А.

1.8. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Основной вид деятельности — образование дошкольное (код ОКВЭД 85.11). Дополнительный вид деятельности — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (код ОКВЭД 88.10).

1.9. Категория обслуживания населения: дети дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет.

1.10. Сведения о размещении объекта, количество этажей (в том числе подземных): отдельно стоящее здание из 3 этажей площадью 827,1 кв. м, прилегающий земельный участок площадью 2209 кв. м.

1.11. Год постройки здания: 1958 год.

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению:

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 42 человека.

Форма оказания услуг: очно на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет с тяжелыми нарушениями речи.

Категории обслуживаемых инвалидов: - нет

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – нет;
- инвалиды-колясочники - нет;
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – нет;
- инвалиды-колясочники - нет;
- инвалиды по зрению - нет;
- инвалиды по слуху – нет;
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – нет;
- с РАС – нет.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:

- инклюзивное образование – нет;
- на дому – нет.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Доступно по согласованию с Администрацией ГБДОУ
2.	Сменные кресло-коляски	Отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	Доступно
4.	Поручни	Отсутствуют
5.	Пандусы	Отсутствуют
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7.	Раздвижные двери	Отсутствуют. Проведение реконструкции объекта в части установки раздвижных дверей будет проводиться при условии финансирования программы
8.	Доступные входные группы	Отсутствуют
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Отсутствуют
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации –	Доступно

	знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14.	Иные	

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Доступно
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проводится
4.	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Сопровождение обеспечено
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует

8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Доступно
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

4. Предлагаемые решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Организация работ по капитальному ремонту здания. Установка поручней, пандусов, раздвижных дверей, приобретение, выделение помещения для обслуживания инвалида, приобретение и установка звукоусиливающей аппаратуры	при выделении финансирования в сроки, согласованные с администрацией Адмиралтейского района

**Акт обследования объекта социальной инфраструктуры
ГБДОУ детский сад комбинированного вида №118
Адмиралтейского района СПб**

г. Санкт-Петербург

14.05.2026г.

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: здание Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 118 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

1.2. Адрес объекта: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, литера В.

1.3. Сведения о размещении объекта, **количество этажей (в том числе подземных):** отдельно стоящее здание из 3 этажей площадью 827,1 кв. м, прилегающий земельный участок площадью 2209 кв. м.

1.4. Год постройки: 1958г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

-капитального ремонта: по согласованию с администрацией района.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 118 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, краткое наименование: ГБДОУ детский сад комбинированного вида №118 Адмиралтейского района СПб.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 18, литера В.

2. Виды деятельности:

2.1. Основной вид деятельности — образование дошкольное (код ОКВЭД 85.11). Дополнительный вид деятельности — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (код ОКВЭД 88.10).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН):

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

1 Вариант: автобус №71 от остановки «Балтийский вокзал» до остановки «Набережная Обводного канала» далее пешим ходом 160 м. через арку Измайловский пр. д. 20 объект находится прямо, далее вход через центральную калитку. Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

2 Вариант: автобусы №263 № 65 от остановки «Балтийский вокзал» до остановки

«Измайловский бульвар», пешим ходом 400 м., по пешеходному переходу через мост, далее через арку Измайловский пр. д. 20 объект находится прямо, вход через центральную калитку. Наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- Расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта: 1 километр.
- время движения пешим ходом: 20 минут.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): имеется.
- перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): нерегулируемые.
- информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет): визуальная.
- перепады высоты на пути (есть (описать); нет): имеются.
- обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН	
1.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
2.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
3.	с нарушениями зрения	ДП
4.	с нарушениями слуха	ДУ
5.	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ
2.	Входы в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (Г, О, С, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (Г, О, С, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП

3.5. Итоговое заключение о состоянии объекта социальной инфраструктуры

Данный объект социальной инфраструктуры доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения частично (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место

для парковки автотранспортных средств инвалидов отсутствует (не обозначено специальным знаком). На пути следования к объекту присутствуют тротуары для движения пешеходов. Вход в здание частично соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Вход не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; есть кнопки вызова помощника. Санитарно-гигиенические помещения и эвакуационные пути для МГН не оборудованы.

4. Управленческое решение:

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2.	Вход (входы) в здание	Установка поручней (наружных и внутренних) и пандусов
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется установить

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры изменится с «ДЧ» (доступность частично) до «ДП» (доступно полностью).

5. Приложения к акту

- 5.1. План-схема расположения объектов на территории ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 118 Адмиралтейского района СПб по адресу: Измайловский пр, д. 18, литера В, оригинал на 1л.
- 5.2. План-схема безопасного маршрута к зданию ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 118 Адмиралтейского района СПб по адресу: Измайловский пр, д. 18, литера В, оригинал на 1л.
- 5.3. поэтажные планы здания ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 118 Адмиралтейского района СПб по адресу: Измайловский пр, д. 18, литера В, копия на л.
- 5.4. Результаты обследования территории, прилегающей к объекту, оригинал на 1 л.
- 5.5. Результаты обследования входа (входов) в здание оригинал на 1 л.
- 5.6. Результаты обследования путей движения внутри здания оригинал на 2 л.
- 5.7. Результаты обследования зоны целевого назначения объекта оригинал на 1л.
- 5.8. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений оригинал на 1 л.
- 5.9. Результаты обследования системы информации и связи на объекте оригинал на л.

Председатель Комиссии: заведующий _____ Е.В. Колесова
Члены Комиссии: заведующий хозяйством _____ В.В. Печерская

педагог-психолог _____ Н.Е. Лукьянова

Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (участок)

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр, д. 18, литера В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие на объекте	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
					Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	Да	Отсутствует пандус, наружные и внутренние поручни	С Г, К, О, С	Установить пандус, наружные и внутренние поручни	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.	Путь (пути) движения по территории	Да	Отсутствуют текстильные средства на покрытии пешеходных путей к зданию учреждения	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при на пути следования к зданию.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.	Лестница (наружная)	Да	Наружная эвакуационная лестница 3 типа ведущая с групповой ячейки со второго этажа имеет уклон более 45°-	-	-	Капитальный ремонт
4.	Пандус (наружный, уличный, на территорию объекта (при перепадах рельефа)	Нет	-	-	-	-
5.	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-

Закключение по зоне: состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно частично (О,С,Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (входы в здание)

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр, д. 18, литера В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие на объекте	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
					Содержание	Виды работ
1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-
3.	Центральный вход в здание	да	Отсутствует система радиоинформирования и звукового ориентирования.	К, О, С	Установить Систему радиоинформирования и звукового ориентирования.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
4.	Тамбур	да	Лестничные ступени не позволяют передвигаться инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению	К, С	Установить тактильные средства для инвалидов по зрению	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

Заключение по зоне: состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно частично (Г,У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (пути движения внутри здания)

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр, д. 18, литера В

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие на объекте	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
					Содержание	Виды работ
1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	нет	При входе вестибюль достаточных нет габаритов, нет свободных подходы к стойке информации. Отсутствуют информационные таблички о препятствиях Отсутствуют звуковые информаторы и таксофоны	О,К,С С, Г	Установить Информационные таблички о препятствиях; Установить звуковые информаторы и таксофоны.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.	Лестницы (внутри здания)	да	Не предусмотрены внутренние поручни на высоте 0,9 м и дополнительно на 0,7 м. На краевых ступенях не расположена контрастная маркировка. Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил Отсутствуют рельефные обозначения этажей Отсутствуют тактильные устройства о препятствиях	К С С С	Нанести контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша Установить тактильные Полосы, предупреждающие об окончании перил Установить рельефные обозначения этажей	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.	Пандус (внутри здания)	Нет	Пандус на лестничных маршах с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон отсутствует	К,О	Устройство пандуса не возможно.	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	- -	-	-	-
5.	Дверь	да	Ширина дверей не достаточная, пороги отсутствуют или минимальны. Двери глухие	К, О, С, Г, У	При проведение капитального ремонта	При выделении финансирования
6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-	-	-	-

Заключение по зоне: состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно частично (Г,О,С, К, У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. Работы провести в рамках текущего ремонта (адаптации) или гарантийных обязательств застройщика.

Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (зона целевого назначения объекта)

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр, д. 18, литера В

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие на объекте	Выявленные нарушения и замечания	Значимо инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
					Содержание	Виды работ
1.	Кабинетная форма обслуживания	Да	Отсутствует индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства для усиления звука для посетителей с нарушением слуха.	Г	Приобрести и установить систему усиления обеспечения разборчивости звуковой информации, с возможностью индивидуального и коллективного пользования устройством улучшения звука	При выделении финансирования
2.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-
3.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	

Закключение по зоне: состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно частично (Г), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (Санитарно-гигиенического помещения)

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр, д. 18, литера В

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие на объекте	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
					Содержание	Виды работ
1.	Универсальная кабина (МГН)	нет	-	-	Капитальный ремонт	При выделении финансирования

Заключение по зоне: состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как ВНД (К,О,С), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (Системы информации и связи на объекте)

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр, д. 18, литера В

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие на объекте	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
					Содержание	Виды работ
1.	Визуальные средства	да	-	К, О, Г, У	-	При выделении финансирования
2.	Акустические средства	нет	Отсутствует переносная система усиления звука в местах оказания услуг для инвалидов с ограничениями по слуху	Г	Приобрести и установить систему усиления обеспечения разборчивости звуковой информации, с возможностью индивидуального и коллективного пользования устройством улучшения звука	При выделении финансирования
3.	Тактильные средства	Нет	Размещение тактильной поверхности Перед первой и последней ступенью с подступенком внутренней лестницы. Перед краем верхней ступени марша, спускающегося с этажа не соответствует Расстоянию 0,8-0,9 м (в особо стесненных условиях - 0,6 м). Ширина (глубина) - 0,5-0,6 м Предупреждающая тактильная полоса вдоль стены здания или сооружения на не расстоянии 0,9-1,0 м от стены здания или сооружения. Ширина меньше 0,3-0,5 м (уточняется по месту).	С	Привести в соответствие с СП 136.13330.2012	При выделении финансирования


Закключение по зоне: состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно частично (К,О,С, Г, У), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Поэтажные планы здания ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 118


Адмиралтейского района СПб

по адресу: Измайловский пр, д. 18, литера В

**План-схема расположения объектов на территории ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 118
Адмиралтейского района СПб**
по адресу: ул. Шкапина д. 13, к. 2, стр. 1



План-схема безопасного маршрута к зданию ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 118
Адмиралтейского района СПб
по адресу: ул. Шкапина д. 13, к. 2, стр. 1



*Приложение № 2
к паспорту доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых на
нём услуг в сфере образования*

**Сокращения в паспорте для инвалидов объекта и предоставляемых на
нём услуг в сфере образования**

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития Состояние доступности объекта (зоны)
ДП	Доступно полностью
ДЧ	Доступно частично
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно

**Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)**

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
МГН	Маломобильные группы населения
ИПР	Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)

**План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению и повышению
показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём
услуг в сфере образования
по адресу: ул. Шкапина, д. 13, к. 2, стр. 1**

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответствен ные исполнители	Срок реализации	Планируемые результаты
1.	Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования	Приказ Минпросвещения РФ от 31.03.2025г. № 253 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»	Заведующий	Май 2026г.	Повышение уровня доступности и качества предоставления образовательных услуг
2.	Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтапного выполнения работ по адаптации образовательного учреждения в целях создания доступности для инвалидов	Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. №363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	Заведующий Заведующий хозяйством	2026 -2028 гг.	Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов

3.	Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по организации и обеспечения инклюзивного образования	Ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.04.2026) "Об образовании в Российской Федерации"	Педагог-психолог	2026г.	Повышение компетентности специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов услуг
4.	Организация межведомственного сотрудничества по обучению детей – инвалидов с учреждениями здравоохранения и социальной политике	Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. №363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»	Заведующий	2027-2028гг.	
Мероприятия по обеспечению доступности объектов для инвалидов					
2.	Установка поручней, рельефных и цветовых опознавательных знаков	Приказ Минстроя РФ от 30.12.2020 N 904/ПР "Об утверждении СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»	Заведующий	2026 -2028 гг.	Создание условий
3.	Маркировка краевых ступеней лестниц	Приказ Минстроя РФ от 30.12.2020 N 904/ПР "Об утверждении СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»	Заведующий хозяйством	2026 -2028 гг.	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения
4.	Установка визуальных и тактильных ориентиров: Печатные носители статической информации, выполненной шрифтом Брайля, тактильно-визуальная разметка, тактильные	Приказ Минстроя РФ от 30.12.2020 N 904/ПР "Об утверждении СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения	Заведующий	2026 -2028 гг.	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения

	схемы, тактильно-визуальные указатели, информационные таблички и наклейки, цветные и графические сигнальные устройства, в том числе сигнальные цвета, цветовая разметка, контрастные цветовые полосы, Электронные носители статической и динамической информации: табло, большие экраны, дисплеи, интерактивные навигаторы, персональные мобильные навигационные системы, в том числе на базе смартфонов, средства, дублирующие звуковую информацию, и устройства сурдоперевода (для людей с недостатком слуха)	проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»			
	Мероприятия по обеспечению трудоустройства инвалидов				
1.	Безопасность рабочего места инвалида обеспечивается специальными защитными приспособлениями, входящими в набор его оборудования, а также созданием условий для своевременной эвакуации инвалида в экстремальных случаях, например при пожарной опасности	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» ГОСТ Р 57958-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Условия труда инвалидов. Требования доступности и безопасности (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.11.2017 № 1776-ст)	Заведующий	2026-2028гг.	Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 206975708896086309713996961436711436381829397195

Владелец Колесова Елена Валерьевна

Действителен с 09.07.2026 по 09.07.2027